

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司		资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	瑞金市日东乡日东加油站储存、经营危险化学品项目			
服务范围	瑞金市日东乡日东加油站储存、经营危险化学品项目的外部安全条件、总平面布置、主要装置(设施)、公用工程、安全管理等方面。			
业务范围	☐ 金属、非金属矿及其他矿采选业 ☒ 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造			
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2022.5	
安全评价人员				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	闫兴玉	谢发根	华永美	
项目组其他人员	何炜			
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	闫兴玉、何炜	2022.05.02		
安全评价项目简介	瑞金市日东乡日东加油站是经瑞金市市场监督管理局注册登记的个人独资企业, 经营场所位于江西省瑞金市日东乡日东村, 法人代表为为谢明福, 经营范围为成品油(汽油、柴油)零售(依法须批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 瑞金市日东乡日东加油站有埋地油储罐3个, 分别为40m³的0#柴油罐1个、25m³的92#汽油罐1个、20m³的95#汽油罐1个, 总储油量为65m³(柴油折半), 为三级加油站。 2019年07月18日, 瑞金市日东乡日东加油站取得了瑞金市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》, 登记编号: 赣瑞行审经字[2019]000028。证书有效期至2022年07月17日。 2020年09月17日, 瑞金市日东乡日东加油站取得了赣州市行政审批局颁发的《成品油零售经营批准证书》, 编号: 油零售证书第虔0062号。证书有效期至2025年08月13日。			
评价项目其他信息	加油站的选址位于江西省瑞金市日东乡日东村, 位于瑞金市东北部, 距离瑞金城区直线距离约25km。 加油站在502县道的西面。加油站东面为502县道, 其余三面均为农田, 仅东南方向道路对面有当地一户民居(三类保护物), 民居距离最近的			

	加油机 38m，距离最近的油罐 50m。加油站东面 502 县道对面有一条有绝缘层的架空电力线路，架空电力线路跨越 502 县道连接加油站北面的电线杆（杆高 8m）并延伸至加油站配电房内的配电箱，东面的架空电力线路距离站内加油机 10m，距离站内油罐 33m。北面的电线杆上的电力线路距离最近的加油机——柴油加油机 12m，距离最近的油罐——柴油罐 20m；电线杆上也有架空通信线路连接至站内（未跨越加油机或油罐上方），与最近的加油机——柴油加油机距离 20m。与最近的油罐——柴油罐距离 20m。 该加油站以加油机和油罐各边缘为准，周边 50m 内无重要的公共建筑、学校、医院、商业中心、居民聚集区等人员密集场所，也无农田保护区、水源保护区、军事禁区等，加油站周边的架空电力、通讯光缆等架空线路距离也符合要求。 （1）储油罐区：储油罐区在站区西部，四周砌水泥围墙将油罐区与周边隔开，油罐间距2.0m，油罐全部埋地布置且覆土0.5m以上。油罐区距站房4.0m。罐区内设3个埋地储油罐，3个油罐东西方向并列放置，其中靠北面的油罐为0#柴油储油罐，中间的油罐为92#汽油储油罐，靠南面的油罐为95#汽油储油罐。油气通风管口设在储油罐区西部，距离围墙3m，距离密闭卸油口7m。密闭卸油点在储油罐区北面，距站房5m。密闭卸油点旁设有消防器材箱与消防沙池。 （2）加油区：加油区在站区靠502县道的东侧，加油区内有3台单枪加油机，坐落于一排加油岛上。3台加油机中，北面一台为0#柴油加油机，中间1台为92#汽油加油机，南面1台为95#汽油加油机。加油岛高0.2m。加油机与站房相距6.9m，与502县道相距8.1m，加油机距罩棚边缘4m。加油区上方有罩棚，罩棚为轻质金属结构，由2根钢架支柱与站房共同支撑，支柱高4.5m，罩棚面积为16×14=176m²。 （3）站房：站房设在站区中部，为1栋2层砖混建筑物，站房与罩棚相连，站房为砖混结构，耐火等级二级，砼地面，现浇顶。站房内一层设营业室、值班室、杂物间等，二层设值班室。站房占地面积约为170m²。 辅助房：辅助房设在站区北部，为1栋单层砖混建筑物，砼地面，现浇顶，耐火等级二级。辅助房内设有配电间、卫生间。 （4）站区通道：站区的东北侧和东南侧分别设进、出口通道与502县道连接，为进、出通道。设有二个出入口，分别供车辆进、出使用，进、出口宽约10m，罩棚内通道宽度为6.9m（单车道），道路宽度满足汽车行驶及转弯的安全要求。
备注	无

附件1：现场勘验影像资料









