

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司		资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	江西省平桂物流有限公司内部柴油橇装式加油装置项目			
服务范围	江西省平桂物流有限公司内部柴油橇装式加油装置项目的外部安全条件、总平面布置、主要装置(设施)、公用工程、安全管理等方面。			
业务范围	☐ 金属、非金属矿及其他矿采选业 ☐ 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造			
项目类别	安全验收评价	报告提交时间	2022.3	
安全评价人员				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	曹晖	谢发根	华永美	
项目组其他人员	何炜			
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	曹晖、何炜	2021.11.12		
安全评价项目简介	1、江西省平桂物流有限公司内部柴油橇装式加油装置项目涉及的化学品为柴油(闭杯闪点大于60℃),项目不涉及危险化学品,不构成危险化学品重大危险源,也不涉及监控化学品、重点监管的危险化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品、剧毒化学品、特别管控危险化学品。 2、通过本报告分析,该加油站正常工作时有多种危险因素,如火灾、爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、中毒窒息等危险因素。而加油站最主要的危险有害因素是火灾、爆炸,对此加油站全体员工必须保持高度的安全防护意识。 3、加油站公用工程能够满足安全经营的基本需要。 4、采用检查表评价法对加油站的选址、总平面布置及站内设施之间的安全距离、经营设施与设备、工艺方法、物料及产品安全性、电气仪表和公用工程、建筑与消防、罐区防静电、作业场所、安全管理制度和安全管理机构、重大生产安全事故隐患安全评价,加油站有部分不符合,经整改后满足要求。 5、整改后,加油站设置了足量的消防灭火器材并取得了防雷防静电接地技术检测报告,其消防与防雷防静电符合安全规范要求。 6、项目的外部防火距离、平面布置、安全设施和措施,能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。其油罐、加油机为正规专业单位制造,并经检测检验合格,采用带有油气回收的密闭卸油、加油系统;设施电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。 7、该项目的作业条件相对较安全,在选定的4个单元中均出现可能危险作业环境,且可能危险作业环境的出现均由物料和特殊条件的危险程度所决定。 8、危险度评价油储罐区得分9分,为III级,属于低度危险。			

	9、加油站制定了相应的责任制度，管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全管理处于正常有序开展范围。 根据相关的标准规范及法规要求进行评价，江西省平桂物流有限公司内部柴油撬装式加油装置项目周边环境、工艺设施、总体布局等符合《汽车加油加气加氢站技术标准》及其它标准规范的要求，该站管理人员以及安全管理组织、安全管理制度等符合《加油站作业安全规范》等法规的要求，加油站对不符合现场进行了整改，故该项目具备建设工程竣工验收的条件。
评价项目 其他信息	江西省平桂物流有限公司内部柴油撬装式加油装置地址在江西省赣州市寻乌县岳家庄大道 56 号，江西省平桂物流有限公司停车场内。柴油撬装式加油装置位于停车场内东部区域。停车场东面为寻乌县创业兴流修理厂，与停车场隔围墙（铁皮围墙）相隔；停车场南面为小树林，小树林南面为当地河流——寻乌河；停车场西面为森田建材停车场，与公司停车场隔围墙（铁皮围墙）相隔；停车场北面为围墙，围墙上方有一条有绝缘层的电力线路，围墙北面为沿河路。柴油撬装式加油装置四周设置了防撞柱。装置周边 50 米范围内无学校、医院等重要公共建筑，无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体贮罐，周边环境良好。不会受洪涝、泥石流等自然灾害影响。 本项目较简单，项目共设1台50m³的0#柴油撬装式防爆阻隔储油罐和1台柴油双枪加油机以及配套管线；建构筑物有1栋单层的辅助房。 项目设1台阻隔防爆撬装式加注装置和一栋单层的辅助房，撬装式加注装置设于停车场的东南角，辅助房设于撬装式加注装置的北面、停车场的东北角。撬装式加注装置南北走向放置，其北侧设一台双枪加油机。撬装式加油装置的基础面高于周边0.15m。在油罐的东南侧设1个2m³的消防沙池，用于存放消防沙；消防沙池旁还设1个金属材质的消防器材柜，用于存放消防灭火器、消防毯、消防斧、消防桶等消防器材。撬装式加注装置北侧12.8m处，设1个集装箱改装而成的办公室（三类保护物），办公室内设办公桌、沙发、视频监控等。
备注	无

附件1：现场勘验影像资料



仅限朗洲官网公示使用





危险

1. 请勿让未受过培训的人员更换或维修该装置上的零部件，如加油机、配电箱、油泵、液位计等。对该装置的使用、检查、维护等必须由经过培训的专业人员进行。
2. 对装置进行防爆安全检查、维护时，须关闭管路阀门、切断所有电源。
3. 请确保本装置（罐体钢构和接地汇流排等）的正确、可靠接地，否则可能发生人身伤害或设备的损坏。
4. 严禁改变该装置的设备配置和软件设置。

警告

1. 使用该装置前后和使用该装置时须做好防静电、防雷措施。
2. 为了防止触电，须保持各电气设备的干燥，如配电箱、加油机、油泵等。
3. 该装置内装油品为易燃易爆物，爆炸危险区内禁止吸烟、接打手机等。
4. 严禁在装置上打钻孔，否则可能损坏设备并使保修失效。请认真阅读并深刻理解该装置及内含所有设备的使用说明书。

操作步骤

1. 打开卷帘门之前应先作控制柜内核实加油操作能内可燃气体探测器反在能内情况，只有当可燃气体的实际浓度低于其爆炸下限的20%时才可以打开卷帘门。
2. 通风至少10分钟后给操作能内其他电气设备（如配电箱、加油机、油泵电机、防爆灯等）通电。
3. 加油/卸油前须将静电接地报警器与加油/卸油车辆进行有效的等电位连接。
4. 加油/卸油作业。
5. 工作结束后若长时间不加油/卸油作业应及时切断管路相关阀门并断开电气设备的电源并放下卷帘门。

加油口

二次油气回收

卸油口

排污口



