

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
项目名称	江西省交通投资集团有限责任公司阳明湖服务区加油站遂川至大余高速公路阳明湖服务区加油站新建工程	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别	危化	报告提交时间	2025. 4. 24
安全评价过程控制情况			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	宋祥云	谢发根	华永美
安全评价报告编制过程	报告编制人		报告审核人
	宋祥云、周令剑		宋祥云
安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师	技术专家或技术人员
	宋祥云、周令剑	宋祥云、周令剑	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	宋祥云、周令剑	2025. 1. 17	
安全评价项目简介	<p>江西省交通投资集团有限责任公司阳明湖服务区加油站占地面积 4518.73 m²，拟设 7 台 6 枪潜油泵加油机和 3 台尿素加注机；储罐区设置 2 座 50m³ 汽油罐、2 座 30m³ 汽油罐、2 座 50m³ 柴油罐，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，折算容量为 210m³，为一级加油站。</p> <p>该加油站新建项目基本概况如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 项目名称：江西省交通投资集团有限责任公司阳明湖服务区加油站遂川至大余高速公路阳明湖服务区加油站新建工程。2) 项目性质：新建项目。3) 建设单位：江西省交通投资集团有限责任公司。4) 规划确认通知：赣州市行政审批局《关于对上犹县新建加油站规划确认的通知》赣市行审证（3）字（2024）9 号5) 立项备案：（2411-360724-04-01-387260）6) 建设用地规划许可证：上犹县自然资源局《关于遂川至大余高速公路新建工程阳明湖服务区加油站新建工程规划许可咨询确认函》7) 总平图设计单位：天津中德工程设计有限公司（化工石化医药行业甲级）。8) 建设地点：赣州市上犹县水岩乡五通村遂大高速线 K251+500 米处。9) 投资规模：约 750 万元。		

	<p>10) 占地面积: 加油站占地面积 4518.73 m²。</p> <p>11) 职工人数及工作制度: 该加油站劳动定员为 10 人。项目年工作 365 天, 每天 3 班运行。</p> <p>12) 新建加油站工程内容情况:</p> <p>(1) 储罐区设于站区的北面, 面积约 281 m², 拟设 6 台 SF 双层罐, 自西向东分别布置 92#汽油罐 30m³ × 1 个, 98#汽油罐 30m³ × 1 个, 95#汽油罐 50m³ × 1 个, 92#汽油罐 50m³ × 1 个, 柴油罐 50m³ × 2 个, 总容量为 260m³, 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 的规定, 折算容量为 210m³, 为一级加油站。</p> <p>(2) 加油区设在站区南部, 自西北往东南方向平行布置五排加油岛, 七台加油机 (6 枪多油品带油气回收功能的税控加油机) 及三台尿素加注机; 加油岛上方设有罩棚, 罩棚建筑高度为 10.4m, 罩棚采用钢结构, 面积 960.49 m², 建筑耐火等级为二级。</p> <p>(3) 站房设于站区中部, 自西南—东北方向建设, 为两层框架结构, 总建筑面积为 661.2 m², 站房建筑高度 9.45m, 耐火等级二级, 抗震设防烈度为 6 度; 一楼为营业室、配电房、站长财务室、值班室、会议室、储藏间、卫生间等; 二楼为值班室、活动室、公共卫生间。</p> <p>(4) 卸油区设在储罐区南侧, 站房北侧。</p> <p>卸油区设有密闭卸油口, 其两侧设有消防沙箱和消防器材箱。</p> <p>(6) 备餐间: 设在站房西北侧, 油罐区西南侧, 为单层框架结构, 建筑面积 125.1 m²。</p>
<p>评价项目其他 信息</p>	

注:

1. 每个项目填写一表, 并在安全评价报告提交后一周内公开。
2. 属于煤矿、非煤矿山、化工、冶金业务的, 应随月报表一同报省厅规划财务处备案。

江西省交通投资集团有限责任公司阳明湖服务区加油站

遂川至大余高速公路阳明湖服务区加油站新建工程

安全条件评价报告

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	宋祥云	CAWS350000230200224	043257	
项目组成员	周令剑	1600000000100188	024379	
	段艳龙	1800000000300239	034094	
	高峰	0800000000206211	013644	
	龙安长	S01105300011019300 2262	035491	
报告编制人	宋祥云	CAWS350000230200224	043257	
	周令剑	1600000000100188	024379	
	高峰	0800000000206211	013644	
报告审核人	王晓杰	1600000000201347	030036	
过程控制负责人	华永美	1700000000300965	030575	
技术负责人	谢发根	1100000000100593	019729	