

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站		
服务范围	新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站安全现状评价		
业务范围	<input type="checkbox"/> 金属、非金属矿及其他矿采选业 <input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造 <input type="checkbox"/> 陆上油气管道运输业 <input type="checkbox"/> 金属冶炼		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2026.1.29
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	郑治国	周树新	张正
项目组其他人员	何炜、赖章琨、彭健、高峰、张超		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	郑治国、张超	2025.6.27 现场勘察，收集资料	详见附件一
安全评价项目简介	<p>新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇郭全屯村卫柿公路与翟阳路交叉口东北角，主要经营《危险化学品目录（2015版）》中的乙醇汽油和柴油。该站成立于2009年7月20日，占地面积2335m<sup>2</sup>，建筑面积179m<sup>2</sup>，加油机位于站房的西侧，埋地油罐位于加油罩棚北侧，通气管位于罐区，油品卸车点位于罐区，该站采用了乙醇汽油卸油、加油油气回收系统。现有自吸式双枪加油机2台，四枪加油机2台，尿素加注设施1套，S/F卧式埋地油罐4个，分别为30m<sup>3</sup>乙醇汽油罐2个，30m<sup>3</sup>柴油罐2个，乙醇汽油总容积为60m<sup>3</sup>，柴油总容积为60m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021表3.0.9的规定，该加油站总容积（柴油容积折半后计入总容积）为90m<sup>3</sup>，为三级加油站。</p> <p>该加油站的《危险化学品经营许可证》证书号为豫新危化经字[2022]000362，三年以来周边环境无变化，未进行过改、扩建活动，安全生产状况稳定，未发生过人身伤害和安全事故。</p> <p>该加油站主要经营乙醇汽油和柴油，均为《危险化学品目录（2015版）》中的危险化学品，都具有火灾和爆炸的危险性。按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定，乙醇汽油临界量的标准为200t，柴油临界量的标准为5000t。经计算本加油站的实际最大储存量是乙醇汽油45t、柴油54t。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的相关规定，经辨识分析新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站的危险化学品未构成重大危险源。</p> <p>为加强对危险化学品的安全管理，根据《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规的有关要求，贵州朗洲安全科技有限公司受新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站的委托，承担了该站的安全现状评价工作。</p>		
安全评价结论	<p>根据国务院令 第591号《危险化学品安全管理条例》、原国家安监总局令 第55号《危险化学品经营许可证管理办法》和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规及标准的要求，结合加油站实际情况及整改结果，安全评价结论为：新乡中石化能源有限公司郭全屯加油站经营现状符合安全生产条件。</p>		
评价项目其他信息	（非涉密性描述）		
备注	<p>由于评价报告中涉及项目工艺参数、主要原料及用量、人员组成及相关证件等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告。故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。</p> <p>联系电话：0851-84854523</p> <p>联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A栋18楼1号贵州朗洲安全科技有限公司</p>		

附件一：现场勘察照片



仅供内部使用