安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-(黔)-007</td></tr>
<tr><td>服务对象</td><td colspan="4">六盘水正云气体经营部</td></tr>
<tr><td>服务范围</td><td colspan="4">六盘水正云气体经营部危险化学品经营储存项目</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="4">☐金属、非金属矿及其他矿采选业
☑石油加工业，化学原料、化学品及医药制造
☐陆上油气管道运输业
☐金属冶炼</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">安全现状评价</td><td>报告提交时间</td><td>2025.07.28</td></tr>
<tr><td colspan="5">安全评价人员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目管理</td><td>项目组长</td><td colspan="2">技术负责人</td><td>过程控制负责人</td></tr>
<tr><td>赖章琨</td><td colspan="2">谢发根</td><td>孟剑靖</td></tr>
<tr><td>项目组其他人员</td><td colspan="4">甘大鹏、彭健</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘察人员</td><td colspan="2">勘察时间及任务</td><td>现场勘察照片</td></tr>
<tr><td>赖章琨、张正</td><td colspan="2">2025.07.07</td><td>见附件一</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">六盘水正云气体经营部、钟山区兴友建筑材料经营部和荷连工业气体经营部三家共用六盘水市钟山区柏阳坡一栋建筑物为经营存储场所（六盘水正云气体经营部、钟山区兴友建筑材料经营部和荷连工业气体经营部已签订安全管理协议），该建筑物为砖混结构，单层建筑，耐火等级为二级；该建筑物内设置有四个独立的储存商品库房和三个办公室；从东往西分别为六盘水正云气体经营部的氧气、氩气、氮气和二氧化碳储存商品库房（建筑面积约 30m2）、荷连工业气体经营部的氧气、氩气、氮气和二氧化碳储存商品库房（建筑面积约 30m2）和钟山区兴友建筑材料经营部的氧气、氩气、氮气和二氧化碳储存商品库房（建筑面积约 30m2）、乙炔和丙烷储存商品库房（建筑面积约 120m2，为三家经营部共同存储乙炔和丙烷使用，最大存储数量为乙炔 120 瓶，丙烷为 90 瓶，其</td></tr>
</table>

仅限于朗洲官网使用，挪作他用无效

	中每家最大存储数量为乙炔 40 瓶，丙烷为 30 瓶），乙炔和丙烷库区设有可燃气体浓度检漏报警仪和视频监控系统。六盘水正云气体经营部设置一个独立的氧气、氩气、氮气和二氧化碳储存商品库房，存储氧气 50 瓶，氩气 30 瓶，二氧化碳 30 瓶和氮气 30 瓶。三家的办公室（每家建筑面积约 15m2）位于各家氧气、氩气、二氧化碳和氮气储存商品库房前面。 设主要负责人 1 名，安全员 1 名，共有员工 4 人，实行主要负责人责任制。
安全评价结论	通过运用《安全评价检查表》对该企业现场检查，项目小组及专家技术人员分析评价，六盘水正云气体经营部平面布置合理，公用辅助设施配置齐全完善，外部安全条件及安全经营条件满足相关法律法规及标准规范的要求，其安全评价结论为：符合安全生产经营要求。
评价项目其他信息	（非涉密性描述）
备注	由于评价报告中涉及项目输送工艺、设备、安全管理等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告。故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。 联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 栋 18 楼 1 号贵州朗洲安全科技有限公司

仅限于朗洲官网使用，挪作他用无效

附件一：现场勘验影像资料



左二评价师赖章琨、右二评价师张正

仅限于朗洲官网使用，